

FÖRKLARINGAR

SYMBOLER ENL. VA GRUPPENS REDOVISNINGSTEKNISKA ANVISNINGAR.

- BEFINTLIG SPILLVATTENLEDNING
- BEFINTLIG REGNVATTENLEDNING
- BEFINTLIG VATTENLEDNING
- * — BEFINTLIG VATTENLEDNING SOM RIVS
- S1-000 SPILLVATTENLEDNING MARKAVLOPPSRÖR AV PVC
- S2-000 SPILLVATTENLEDNING F-RÖR BETONG
- R1-000 REGNVATTENLEDNING MARKAVLOPPSRÖR AV PVC
- R2-000 REGNVATTENLEDNING F-RÖR BETONG
- V1-000 VATTENLEDNING AV SEGJÄRNSRÖR
- V2-000 VATTENLEDNING AV PEL-TRYCKRÖR NT 10
- — DR-000 DRÄNERINGSLEDNING AV PLAST
- ● RB1 REGNVATTENBRUNN Ø400
- NB NEDSTIGNINGSBRUNN Ø1000
- DRBR DRÄNERINGSBRUNN Ø400
- IB1 INSPEKTIONSBRUNN Ø200 AV PVC

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ARBETSRTNING

77.10.12

HINDEN 1-42

BYGGNADSLÖVSDATUM 1977-09-13 & 544

A 1 1978 REGNVATTEN PÅKT 42-44 L LIN 1771207

REV ANT REVIDERINGEN AVSER SIGN DATUM

KV. HINDEN, BOTKYRKA KOMMUN.

KOMMUNIKATIONSTOMT OCH ENSKILD TOMT

VA-LEDNINGAR I MARK

PROFILER STRÄCKA 4A-4-41-42 OCH 5A-5-51-52-53-54-55

SKALA 1:100 / 1:1000

ARBETSNUMMER RITINGSNUMMER RIV

M 4

PLATZER BYGG AB
Hallonbergsplan 5
Fack
172 07 Sundbyberg
tel. 98 05 60

L CRAMMER PROJEKTERINGSBYRÅ AB
VILLA GRONDAL, ULRIKSDAL, 171 71 SOLNA
tel. 08 85 03 50

RITAD AV KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

RITAD AV 6 J / K LINDGREN

SOLNA DEN 77.10.05

Handlades av

Handlades av

Handlades av

Handlades av

Handlades av

Handlades av

LANGDMÄTNING	0 000	0 023	0 063	0 080,5	0 096	0 000	0 02,5	0 063,5	0 092	0 123	0 161,5
MARKSLAG	ANG SMARK					ANG SMARK					
GRUNDBESKAFFENHET-KLASS	BADD 1					BADD 1					
LEDNINGSBADD	OVERYTA					OVERYTA					
GRUNDFÖRSTÄRKNING	OK RÖR					OK RÖR					
PACKNINGSHÖJD											
MATERIAL - DIM	V2-63x9	V2-50x72	V2-40x58			V2-63x9	V2-50x72				
NIVÅ PÅ VATTENGÅNG	23.25	23.30	23.40	23.50	23.60	23.25	23.30	23.40	23.50	23.60	23.70
MATERIAL - DIM	R1-200	R1-160				R1-200	R1-160				
LUTNING %	8,0	9,0	10,0			8,0	9,0	10,0			
NIVÅ PÅ VATTENGÅNG	23.07	23.22	23.44	23.59	23.70	23.07	23.22	23.44	23.59	23.70	23.80
MATERIAL - DIM	S2-50	S1-160	S1-110			S2-50	S1-160	S1-110			
LUTNING %	10	8,0	9,0	10,0	57,7	10	8,0	9,0	10,0	57,7	70,9
NIVÅ PÅ VATTENGÅNG	22.90	23.03	23.07	23.22	23.44	22.90	23.03	23.07	23.22	23.44	23.56

